

# LÖSUNGEN FÜR FLUCHTWEGE



## Light - Wand Aufsatztür

Geeignet für den  
Funktionserhalt über  
30 Minuten

Feuerwiderstand: 30 Minuten  
Brand von Innen: 30 Minuten



### Einsatzbereiche:

Wohn- und Bürogebäude  
Verkaufsstätten  
Schulen und Kindertagesstätten  
Altenpflegeheime und Krankenhäuser  
Versammlungsstätten  
Gaststätten und Hotels

## Anwendungsbereich



### Funktionserhalt

- vorhandene sicherheitstechnische Elektroanlagen
- Brandmeldeanlagen
- Notstromversorgungseinheiten
- Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
- Personenaufzüge mit Brandfallsteuerung
- Rauchabzugsanlagen
- USV- und SAA-Anlagen



### Brandlastdämmung

- zum Schutz von Flucht- und Rettungswegen



### Feuerwiderstand

- für den Brand von Außen



### Rauchhemmend

- mit umlaufender Dichtung  
zur Behinderung des Rauchdurchtritts



Entwicklungsgrundlagen oder  
Prüfumfang **europäisch:**

- **EN 1634-3**  
Rauchschutznachweis
- **EN 13501**  
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu  
ihrem Brandverhalten



# VIOPARUM

## Premium Serie

### VIOPARUM

#### Revisionsverschluss

Feuerwiderstand: 90 Minuten  
Brand von Innen: 90 Minuten



#### Einsatzbereiche:

Wohn- und Bürogebäude  
Industriegebäude  
Verkaufsstätten  
Schulen und Kindertagesstätten  
Altenpflegeheime und Krankenhäuser  
Versammlungsstätten  
Gaststätten und Hotels

## Anwendungsbereich



### Brandlastdämmung

- zum Schutz von Flucht- und Rettungswegen



### Feuerwiderstand

- für den Brand von Innen



### Rauchhemmend

- mit umlaufender Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts



Entwicklungsgrundlagen oder Prüfumfang **europäisch:**

- **EN 1634-3**  
Rauchschutznachweis
- **EN 1363-1**  
Feuerwiderstandsprüfungen für nichttragende Bauteile
- **EN 1364-1**  
Feuerwiderstandsprüfungen für nichttragende Bauteile
- **EN 13501**  
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

#### Im Sinne der europäischen Klassifizierungskriterien:



**Beachten Sie dazu die aktuelle**

**VKF Brandschutzrichtlinie 14-15de**

Ziffer 5.2.2 Schaltgerätekombinationen

**und**

**VKF Brandschutzrichtlinie 17-15de**

Ziffer 3.3.3 Standort

**sowie**

**den Anhang**

Ziffer 3.3.3 Standort



## Anschauungsbeispiel



Projektbezogene Sonderlösung nach Abstimmung mit dem Sachverständigen vor Ort.



[www.celsion.ch](http://www.celsion.ch)

**Ansprechpartner vor Ort**



**Partner Export**



**Verwaltung Bautzen**  
Celsion Brandschutzsysteme GmbH  
Dresdener Straße 51  
D-02625 Bautzen  
Tel.: +49 (0) 3591 / 270 78 - 0  
Fax: +49 (0) 3591 / 270 78 - 19  
E-Mail: [office@celsion.de](mailto:office@celsion.de)