

Feuerwiderstandsfähiger Verteiler Typ Celsion

Wartungscheckliste für Modelle

Seriennummer:

Datum:

Die einzelnen Kriterien sind zu prüfen und durch Haken nach ihrer Ordnungsmäßigkeit zu bestätigen. Die Checkliste ist zu unterzeichnen & aufzubewahren, nicht prüfbare Punkte sind zu streichen und unter Bemerkung zu begründen.

Prüfer /
Unterschrift:

Liste von Aufgaben zur Überprüfung von Verteilern

Prüfungen	In Ordnung		In Ordnung
Ist der Aufstellungsort so gewählt, dass die Brandschutzanforderungen erfüllt werden können? Sichtkontrolle!		Temperatur im Aufstellraum: _____ °C	
Sind die Bauplatten unbeschädigt? Sind keine Korrosionsschäden sichtbar? Sichtkontrolle!		Sind keine Spalten zwischen den Bauplatten größer als 1 mm erkennbar? Sichtkontrolle!	
Sind alle Schrauben gesetzt? Sichtkontrolle Schraublöcher!		Sind die Spaltmaße der Tür zum Rahmen gleichmäßig, Tür schleift nicht an Rahmen?	
Ist ein Schlüssel vorhanden? Sichtkontrolle!		Ist der Warn- und Wartungshinweis mit dem Celsion-Logo oben rechts auf der Tür aufgeklebt? Sichtkontrolle!	
Ist das Ü-Zeichen vorhanden?		Ist der Typenschild- /Produktionsaufkleber oben rechts im Gehäuse aufgeklebt? Sichtkontrolle!	
Temperatur im Brandschutzgehäuse ca. 2/3 Höhe: _____ °C		Ist die Wärmeentwicklung im Schrankinneren bei geschlossenem Schrank unter dem definierten Grenzwert? z.B. Verlustleistungsnachweis!	
Ist die Montage- und Betriebsanleitung im Gehäuse hinterlegt? Sichtkontrolle!		Sind die Brandschutzdübel im Gehäuse und passen diese zum Baustoff? Sichtkontrolle!	
Ist der Schwenkhebel fest montiert? Sichtkontrolle!		Schließt und verriegelt das Schloss/Schließsystem? Funktionskontrolle!	
Ist der Rahmen richtig montiert? Liegt die Tür dicht an? Sichtkontrolle!		Ist die flexible Dichtung rund um die Türen in einwandfreiem Zustand? Funktionskontrolle! Gegebenenfalls fixieren oder erneuern!	
Schließen die Türen dicht genug, um Schmutz abzuhalten? Sind Dichtungen in Klappen und Türen beschädigt?		Ist die aufschäumende Brandschutzdichtung im Türrahmen gem. Verwendbarkeitsnachweis aufgeklebt und unbeschädigt? Sichtkontrolle! Gegebenenfalls fixieren oder erneuern!	
Ist das aufschäumende Dichtungsmaterial in den Zu-/ Abluftöffnungen angeordnet? Sichtkontrolle!		Sind die selbsttätig schließenden Zu- bzw. Abluftöffnungen geöffnet und unbeschädigt? Sichtkontrolle!	
Sind die schwarzen Filter noch funktionsfähig? Bestellnummer: auf Anfrage Funktionskontrolle / Sichtkontrolle!		Ist die Luftführung innerhalb des Gehäuses (Luftkanal) frei und offen? (Verunreinigung?) Druckmessung (z.B. mit Staubsauger)	
Funktionieren die Lüfter ordnungsgemäß?		Ist der DVS - Dachventilator umlaufend mit Silikon abgedichtet?	

Wir empfehlen eine jährliche Prüfung (Lüftungssysteme mindestens halbjährlich) sowie die Beachtung der Prüfintervalle laut Baurecht.

Unter www.celsion.de/download/kataloge finden Sie die Wartungscheckliste zum ausdrucken.

