

Änderung der Bauregelliste A

22. Dezember 2016

Ausgabe 2016/2

Änderungsmitteilung

Bauregelliste A Teil 1

Bauregellisten

Impressum:

Herausgeber

Deutsches Institut für Bautechnik
vertreten durch den Präsidenten Gerhard Breitschaft
Kolonnenstr. 30 B
10829 Berlin
DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0)30/ 78730 0
Telefax +49 (0)30/ 78730 320
E-Mail: dibt@dibt.de
www.dibt.de

© Layout: Deutsches Institut für Bautechnik

Erscheinungshinweis: Diese Publikation wird im Internet unter www.dibt.de veröffentlicht und ist kostenfrei verfügbar. Die Printversion ist gegen Gebühr beim Beuth-Verlag erhältlich.

Änderung der Bauregelliste A Teil 1

- Ausgabe 2016/2 -

Aufgrund von Artikel 2 Abs. 3 des Abkommens über das Deutsche Institut für Bautechnik vom 22. April 1993 (Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin S. 195), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. November 2012 (Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 2012, S. 366) wird im Einvernehmen mit den obersten Bauaufsichtsbehörden der Länder die nachfolgende Änderung bekannt gemacht:

Bauregelliste A Teil 1

In Anlage 0.2.2 wird in Tabelle 1 die Fußnote 1 gestrichen.

Die Änderung – Ausgabe 2016/2 - tritt am 23. Dezember 2016 in Kraft. Mit ihrem Inkrafttreten tritt die entgegenstehende Regelung der Bauregelliste A Teil 1 – Ausgabe 2015/2 - außer Kraft.

Berlin, den 22. Dezember 2016

Der Präsident des Deutschen Instituts für Bautechnik
Dipl.-Ing. Gerhard Breitschaft

Anlage 0.2.2 (2016/2)

Die nach DIN EN 13501-1 klassifizierten Eigenschaften zum Brandverhalten von Baustoffen (ausgenommen Bodenbeläge) entsprechen folgenden bauaufsichtlichen Anforderungen in bauaufsichtlichen Verwendungsvorschriften:

Tabelle 1 (ausgenommen Bodenbeläge)

| Bauaufsichtliche Anforderung | Zusatzanforderungen | | Europäische Klasse nach DIN EN 13501-1 ^{1, 2} | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | kein Rauch | kein brennendes Abfallen/ Abtropfen | Bauprodukte, ausgenommen lineare Rohrdämmstoffe | lineare Rohrdämmstoffe |
| Nichtbrennbar | X | X | A1 | A _L |
| | X | X | A2 – s1,d0 | A _L – s1, d0 |
| Schwerentflammbar | X | X | B – s1,d0 C – s1,d0 | B _L – s1,d0 C _L – s1,d0 |
| | | X | A2 – s2,d0 A2 – s3,d0 B – s2,d0 B – s3,d0 C – s2,d0 C – s3,d0 | A _L – s2,d0 A _L – s3,d0 B _L – s2,d0 B _L – s3,d0 C _L – s2,d0 C _L – s3,d0 |
| | X | | A2 – s1,d1 A2 – s1,d2 B – s1,d1 B – s1,d2 C – s1,d1 C – s1,d2 | A _L – s1,d1 A _L – s1,d2 B _L – s1,d1 B _L – s1,d2 C _L – s1,d1 C _L – s1,d2 |
| | | | A2 – s3,d2 B – s3,d2 C – s3,d2 | A _L – s3,d2 B _L – s3,d2 C _L – s3,d2 |
| Normalentflammbar | | X | D – s1,d0 D – s2,d0 D – s3,d0 E | D _L – s1,d0 D _L – s2,d0 D _L – s3,d0 E _L |
| | | | D – s1,d1 D – s2,d1 D – s3,d1 D – s1,d2 D – s2,d2 D – s3,d2 | D _L – s1,d1 D _L – s2,d1 D _L – s3,d1 D _L – s1,d2 D _L – s2,d2 D _L – s3,d2 |
| | | | E – d2 | E _L – d2 |
| Leichtentflammbar | | | F | F _L |
| ¹ gestrichen ² Mit Ausnahme der Klassen A1 (ohne Anwendung der Fußnote c zu Tabelle 1 der DIN EN 13501-1) und E kann das Brandverhalten von Oberflächen von Außenwänden und Außenwandbekleidungen (Bauarten) nach DIN EN 13501-1 nicht abschließend klassifiziert werden. | | | | |

Die nach DIN EN 13501-1 klassifizierten Eigenschaften zum Brandverhalten von Bodenbelägen entsprechen folgenden bauaufsichtlichen Anforderungen in bauaufsichtlichen Verwendungsvorschriften:

Tabelle 2: (Bodenbeläge)

| Bauaufsichtliche Anforderungen | Europäische Klasse nach DIN EN 13501-1 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichtbrennbar | A _{1fl} |
| | A _{2fl} – s1 |
| Schwerentflammbar | B _{fl} – s1 C _{fl} – s1 |
| Normalentflammbar | A _{2fl} – s2 B _{fl} – s2 C _{fl} – s2 D _{fl} – s1 D _{fl} – s2 E _{fl} |
| Leichtentflammbar | F _{fl} |

Tabelle 3: Erläuterungen der zusätzlichen Angaben zur Klassifizierung des Brandverhaltens von Baustoffen (einschl. Bodenbelägen) nach DIN EN 13501-1

| Herleitung des Kurzzeichens | Kriterium | Anwendungsbereich |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| s (Smoke) | Rauchentwicklung | Anforderungen an die Rauchentwicklung |
| d (Droplets) | Brennendes Abtropfen/Abfallen | Anforderungen an das brennende Abtropfen/Abfallen |
| ...fl (Floorings) | | Brandverhaltensklasse für Bodenbeläge |
| ...L (Linear Pipe Thermal Insulation Products) | | Brandverhaltensklasse für Produkte zur Wärmedämmung von linearen Rohren |